

Общество с ограниченной ответственностью
«Пермская сетевая компания»

ОСП «Пермская»

ул. Сибирская, 67, г. Пермь, Россия, 614039
тел. +7 (342) 243- 7859, факс +7 (342) 243-6951
www.tplusgroup.ru; e-mail: psk2@tplusgroup.ru

Директору
ООО «Управляющая компания
«Астра-сервис»
С.Г. Бугалевичу
ул. Куйбышева, д.50 оф.510, Пермь
614015
Mail: uk_astra_servis@mail.ru

09.08.2019 № 510194-01-00795

на № 278 от 14.05.2019

О параметрах теплоносителя

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

На Ваше письмо от 14.05.2019г. №278 о параметрах теплоносителя к МКД по ул.Революции,48А,48Б,54, Тополевый переулок,5 ООО «Пермская сетевая компания» сообщает:

В связи с переходом на летний режим теплоснабжения, остановом сетей теплоснабжения на гидравлические испытания и устранением дефектов на трубопроводах тепловых сетей имело место занижение параметров теплоносителя МКД по ул.Революции,48А,48Б,54, Тополевый переулок,5 г. Перми. В настоящее время параметры теплоносителя приводятся к нормативным значениям. Дополнительно рекомендуем проверить состояние сужающих устройств летнего периода на вводах тепловых пунктов.

Требование ООО «УК Астра-сервис» о перерасчете платы потребленной тепловой энергии направлено в филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» согласно существующего законодательства на основании предъявленных отчетов приборов учета тепловой энергии.

С уважением,

Технический директор-главный инженер

В.А. Ермаков