

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«14» декабря 2023 г., 59230061000208893926  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Ленинскому району 1  
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Пермский, г Пермь, ул Плеханова, Дом 41а, тел. 83422584001, e-mail: len.lond@59.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от « 14 » декабря 2023 г. № 2312/159-59/349/ПНН**

**1. Предостережение объявлено**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АСТРА-СЕРВИС",  
адрес юридического лица: 614016, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ПЕРМЬ, КУЙБИШЕВА УЛИЦА, ДОМ 50, ОФИС 510 ИНН  
5906856801

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

**федерального государственного пожарного надзора**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**поступили сведения о следующих действиях (бездействии):**

1. Необходимость проведения внеплановых противопожарных инструктажей по решению руководителя организации или назначенного им лица п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17 приложения № 1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806).
2. На поднадзорных объектах Пермского края за 10 месяцев 2023 года произошло 223 пожара (АППГ - 238, снижение на 6,3%), на которых погибло 2 человека (АППГ - 2, 0%), травмировано 4 человека (АППГ - 7, снижение на 42,9%). Гибель и травмы зарегистрированы на следующих поднадзорных объектах: 1) 21.01.2023 в цехе ООО «Синтез» произошло возгорание одежды работника при проведении сварочных работ, по адресу: Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе. Площадь пожара составила 1 кв. м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. 2) 13.06.2023 в ангаре, принадлежащем ИП Расулову С.М. (лесопильный цех), по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая, 13. В результате пожара повреждена бытовая техника на площади 20 кв. м., погиб 1 человек, травмирован 1 человек. Причина пожара - неосторожность при курении. 3) 25.02.2023 произошел пожар в офисном здании по адресу: г. Пермь, ул. Борцов Революции, 8а. В результате пожара огнем уничтожены офисные помещения на площади 300 кв. м., травмирован 1 человек. Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие перегрузки). 4) 05.03.2023 произошел пожар в здании автосервиса по адресу: г. Пермь, ул. Самолетная, 70а. В результате пожара огнем уничтожен легковой автомобиль на площади 10 кв. м., травмирован 1 человек. Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортного средства. 5) 18.07.2023 произошел пожар в здании школы МАОУ «СОШ № 18» по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 106. В результате пожара огнем поврежден подоконник, оргтехника на площади 1 кв. м., травмирован 1 человек. Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие перегрузки).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

1. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица**  
Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**4. В соответствии** с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
и предлагаю:**

Принять меры по проведению внеплановых противопожарных инструктажей по решению руководителя организации или назначенного им лица на объекте по адресу: г. Пермь, ул. Тополевый переулок, 5 (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 17 приложения № 1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806). Предлагаю Вам направить уведомление об исполнении предостережения до 19.02.2024 на адрес электронной почты: [len.lond@59.mchs.gov.ru](mailto:len.lond@59.mchs.gov.ru) или по адресу: г. Пермь, ул. Плеханова, 41а.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

**5. Вы вправе подать возражение** на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Ленинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (Заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Карасев Евгений Владимирович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A99596F8839FC4120CCEA522959C652  
Владелец: Карасев Евгений Владимирович  
Действителен с 18.08.2023 по 10.11.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Четин Григорий Семенович - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Ленинскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор города Перми по пожарному надзору) телефон: +7(342)258-40-01(304), E-mail: [len.lond@59.mchs.gov.ru](mailto:len.lond@59.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале